

Specifikacija dobra 1.1.13 – Rezervni delovi za pumpe za vodu

R.br.	Opis	jed.mere	količina	jed.cena	ukupno
1	Pumpa Grundfos CR 10-06 A-A-A-E-HQQE , 2.2kW 50Hz 380-480 V n=2960 o/min Naručioc će predmetnu pumpu demontirati i transportovati do serviseru. Po završenoj intervenciji i prilikom ispostave fakture-računa, ponuđač je dužan da dostavi zapisnik o defektaži odnosno o popravci-intervenciji.				
1.1	Nabavka i zamena mehaničkog zaptivača na pumpi CR10-06, sa podrazumevanim radom serviseru u radionici. Obračun komad.	komad	1		
2	Pumpa Grundfos CR20-7 A-F-A-E-HQQE , 7,5 kW 50Hz 380-420 V n=2950 o/min Intervencija se vrši na lokaciji korisnika Pumpna stanica PPV Bresje s.Subotinac, Aleksinac. Svu potrebnu opremu, radnike i dizalicu za intervenciju obezbeđuje ponuđač. Po završenoj intervenciji i prilikom ispostave fakture-računa, ponuđač je dužan da dostavi zapisnik o defektaži odnosno o popravci-intervenciji.				
2.1	Nabavka i zamena mehaničkog zaptivača na pumpi CR70-07, sa podrazumevanim radom serviseru na terenu (lokacija PS u s.Subotincu) Obračun komad.	komad	1		
3	Pumpa Grundfos CR64-2 A-F-A-E-HQQE , 11kW 50Hz 380-420 V n=2950 o/min Intervencija se vrši na lokaciji korisnika Pumpna stanica "V okno", Aleksinac. Svu potrebnu opremu, radnike i dizalicu za intervenciju obezbeđuje ponuđač. Po završenoj intervenciji i prilikom ispostave fakture-računa, ponuđač je dužan da dostavi zapisnik o defektaži odnosno o popravci-intervenciji.				
3.1	Nabavka i ugradnja fabričkog "chamber stack" (komplet osovina sa svim delovima, zakola, kola, dihtunzi i potrošni delovi) i mehanickog zaptivaca za pumpu Grundfos CR64-2 iz opisa. Intervencija na zameni dela kompletna sa probnim puštanjem u rad. Pozicija obuhvata sve troškove transporta serviseru, delova, alata i opreme za izvođenje predmetnih radova. Obračun komad.	komad	1		
4	Izlazak serviseru na teren predmetne lokacije pumpne stanice naručioca (teritorija opštine Aleksinac), pregled i defektaža pumpe. Pozicija obuhvata i putne troškove. Obračun paušalan.	pauš	1		
5	Mast za podmazivanje lagera elektro motora pumpi. Obračun kg/pak.	kg	1		
Ukupno:					
PDV 20%:					
Ukupno sa PDV-om:					

Uslovi ponude:

Napomena:

Naručilac ne preuzima obavezu poručivanja kompletne specifikacije iz narudžbenice, već će nabavku delova i radova na zameni istih vršiti prema svojim potrebama.

Svi delovi koji se trebaju ugrađivati moraju biti originalni ili odobreni od strane proizvođača pumpe.

Ponuđač je u obavezi da dostavi kopiju validnog ovlašćenja proizvođača i zastupnika specifikiranih pumpi "Grundfos Srbija" da ponuđač poseduje ovlašćeni servis u Republici Srbiji, ili drugi pismeni dokaz overen od strane pomenutog pravnog lica.

Rok završetka usluge: 15 dana od zahteva Naručioca

Garantni rok za izvedene usluge i ugrađene delove: 1 godina od datuma ugradnje navedenog u zapisniku

Otklanjanje nedostataka u garantnom roku: 15 dana od dana prijave od strane Naručioca o trošku Ponuđača, u slučaju ugradnje nekvalitetnih ili neodgovarajućih delova ili nestručno izvedenih radova.

Plaćanje: do 45 dana od završetka usluge i ispostave validnog računa-fakture.

Saglasan sa uslovima ponude:
Ponuđač

Naziv: _____

Adresa: _____

Potpis ovlašćenog lica: _____

pečat